

Додаток

до розпорядження голови обласної
державної адміністрації, начальника
обласної військової адміністрації
15.07.2025 № 759

Техніко-економічні показники за робочим проектом
«Реконструкція системи централізованого теплопостачання м. Запоріжжя з встановленням газопоршневих
когенераційних установок»

Показники	Одиниці виміру	Кількість							
Вид будівництва	Реконструкція	I черга	II черга	III черга	V черга	VI черга	VII черга	VIII черга	Всього
Площа забудови	кв. м	56,5	56,5	56,5	286,94	265,995	235,92	125,625	1083,98
Кількість когенераційних установок	шт	1	1	1	2	3	2	1	11
Розрахункова продуктивність когенераційної установки: - теплова - електрична	МВт	2,282 2,3	2,282 2,3	2,282 2,3	5,366 5,094	8,049 7,641	5,366 5,094	2,683 2,547	28,31 27,28
Річне вироблення теплової енергії когенераційною установкою	тис. ГДж	32,675	32,675	32,675	76,965	115,503	76,965	76,685	405,985
Річне вироблення електричної енергії когенераційною установкою	тис. МВт	9,163	9,163	9,163	20,294	30,442	20,294	10,147	108,666
Річна потреба в воді	тис. куб. м	4,432	4,432	4,432	10,42	1,568	10,42	5,21	40,914
Річна потреба в палеві	тис. ТУП	2547	2547	2547	6131	8441	6131	3065,5	31409,5
Річна потреба в електроенергії	тис. кВт год/рік	750	750	750	1650	2475	1650	825	8850
Кількість створених місць	шт	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас наслідків (відповідальності)		CC1	CC1	CC1	CC2	CC2	CC1	CC1	CC2
Код будівель згідно класифікатора		2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
Тривалість будівництва	місяць	4,0	4,0	4,0	6,5	5,0	4,0	4,0	31,5
Загальна вартість об'єкту:									
- всього	тис. грн	27452,825	15008,576	12875,610	146074,528	46701,598	30577,639	16385,111	295055,887
- будівельні роботи	тис. грн	7535,759	7417,107	7273,071	92483,626	24761,877	14867,129	7981,451	162320,020
- устаткування	тис. грн	4930,080	4739,819	3106,168	26008,697	12780,795	9836,785	5289,050	66691,394
- інші	тис. грн	14986,986	2851,650	2496,371	27582,205	9158,926	5853,725	3114,610	66044,473

Директор Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва облдержадміністрації

Віталій ЛИТВИНЕНКО