

Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації, начальника
обласної військової адміністрації

24.09.2025 № 981

Техніко-економічні показники за робочим проєктом
«Реконструкція системи централізованого теплопостачання м. Запоріжжя з
встановленням газопоршневих когенераційних установок». Коригування

Показники	Одиниці виміру	Кількість							
Вид будівництва	Реконструкція	I черга	II черга	III черга	V черга	VI черга	VII черга	VIII черга	Всього
Площа забудови	кв. м	56,5	56,5	56,5	286,94	265,995	235,92	125,625	1083,98
Кількість когенераційних установок	шт	1	1	1	2	3	2	1	11
Розрахункова продуктивність когенераційної установки: - теплова - електрична	МВт	2,282 2,3	2,282 2,3	2,282 2,3	5,366 5,094	8,049 7,641	5,366 5,094	2,683 2,547	28,31 27,28
Річне вироблення теплової енергії когенераційною установкою	тис. ГДж	32,675	32,675	32,675	76,965	115,503	76,965	76,685	405,985
Річне вироблення електричної енергії когенераційною установкою	тис. МВт	9,163	9,163	9,163	20,294	30,442	20,294	10,147	108,666
Річна потреба в воді	тис. куб. м	4,432	4,432	4,432	10,42	1,568	10,42	5,21	40,914
Річна потреба в палеві	тис. ТУП	2547	2547	2547	6131	8441	6131	3065,5	31409,5
Річна потреба в електроенергії	тис. кВт год/рік	750	750	750	1650	2475	1650	825	8850
Кількість створених місць	шт	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас наслідків (відповідальності)		CC1	CC1	CC1	CC2	CC2	CC1	CC1	CC2
Код будівель згідно класифікатора		2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
Тривалість будівництва	місяць	4,0	4,0	4,0	6,5	5,0	4,0	4,0	31,5
Загальна вартість об'єкту: - всього - будівельні роботи - устаткування - інші	тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн	27734,047 6989,257 4788,793 15955,997	15190,40 2 6921,498 4849,729 3419,175	13054,00 6 6525,810 3333,520 3194,676	148515,40 4 86766,273 28049,773 33699,358	47258,81 6 22630,18 4 13327,65 3 11300,97 9	30913,04 4 13927,74 0 9993,707 6991,597	16573,31 6 7006,838 5744,649 3821,829	299239,035 150767,600 70087,824 78383,611
В тому числі виконано: всього будівельні роботи устаткування інші	тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн	12005,46 0 0,000 0,000 12005,46 0							12005,46 0 0,000 0,000 12005,46 0

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 27-и аркушах.

Виконувач обов'язків начальника
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації

Олександр КОРНІЄЦЬ