

6.1.3.2 Технічне переоснащення магістральних водогонів. Заміна засувок Ду400

Водопровід «Вільнянськ-Новомиколаївка» (інв. № 2491) з 01.08.2023 року до КП «Облводоканал» ЗОР повернувся майновий комплекс, який був у позиції з 2000 року у КП «Водоканал» м. Запоріжжя. За цей час водовід вичерпав свій ресурс, а більшість засувок та зворотних клапанів вийшли з ладу та не працюють. Частково ремонтними ділянками за рахунок бюджетних коштів водовід оновлюється. Для поновлення гідравлічної схеми та можливості керувати перемиканнями на водоводі для проведення аварійних ремонтів та планових робіт планується поновити засувки на магістральному водопроводі.

| Тип, марка | Модель, технічні характеристики | Кількість, од. | Ціна за од., тис. грн без ПДВ | Вартість заходу, тис. грн без ПДВ |
|---------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Засувка Ду400 | Засувка з обгумованим клином та фланцем Z101 / GJS500-7 / GJS500-7+EPDM / PN16 / DN400 | 8 | 49,50 | 396,00 |

Впровадження заходу дозволить:

відновити гідравлічну схему водоводу;

зменшити технологічні втрати води під час ремонтних робіт;

зменшити витрати електроенергії на перекачування води, що скидається;

зменшити витрати на скид води у разі проведення аварійного ремонту.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro у 2026 році вартість комплексу обладнання, який складається з восьми засувок з обгумованим клином складе 396,00 тис. грн без ПДВ.

Передбачається, що строк впровадження становить 1 місяць від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Додатки:

комерційні пропозиції на 2 арк. у 1 прим.