

6.1.3.3 Технічне переоснащення розподільчих водоводів. Заміна пожежних гідрантів Ду100

З 01.08.2023 року до КП «Облводоканал» ЗОР повернувся майновий комплекс, який був у позичці з 2000 року у КП «Водоканал» м. Запоріжжя. У тому числі розподільчі водопроводи смт Балабине, смт Кушугум, смт Малокатеринівка. Водопровідні мережі були збудовані більше 40 років тому, за цей час більшість обладнання на водопроводі проржавіло та вийшло з ладу. Схема водопроводу побудована таким чином, що відсутні вантузи для випуску повітря, засувки відсічні для зменшення технологічних втрат води при аварійних ремонтах. Тож завдяки пожежним гідрантам виконуються регламентні роботи на водопроводах, а саме – промивання водопроводу після аварійного чи капітального ремонту, випуск повітря із трубопроводу тощо.

Для поновлення гідравлічної схеми, покращення пожежної безпеки населених пунктів Балабине, Кушугум, Малокатеринівка планується придбання пожежних гідрантів для установки в колодязях.

| Тип, марка | Модель, технічні характеристики | Кількість, од. | Ціна за од., тис. грн без ПДВ | Вартість заходу, тис. грн без ПДВ |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Пожежний гідрант | Пожежний гідрант підземний Н-1000 | 7 | 20,75 | 145,25 |

Впровадження заходу дозволить:

відновити гідравлічну схему водоводу;

підвищити пожежну безпеку населених пунктів.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro у 2026 році вартість комплексу обладнання, який складається з семи пожежних підземних гідрантів складе 145,25 тис. грн без ПДВ.

Передбачається, що строк впровадження становить 1 місяць від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Додатки:

комерційні пропозиції на 2 арк. у 1 прим.