

6.2.2.6.5. Переоснащення очисних споруд м. Вільнянськ. Засувка шиберна нержавіюча DN 200 EPDM

Каналізаційні очисні споруди (КОС), розташовані у м. Вільнянськ Вільнянського ЕЦВВ, знаходяться на капітальному ремонті, який фінансується з обласного бюджету, останні 6 років роботи не виконуються. Дренажні канали на очисних спорудах, що використовуються у технологічному процесі, оснащені шиберними засувками для перемикання потоків між технологічними ділянками повністю вичерпали свій ресурс. На сьогодні не працюють.

Заходом планується на КОС у м. Вільнянськ встановити засувки шиберні нержавіючі на першій ділянці.

№ з/п	Найменування	Кількість, од.	Ціна за од., тис. грн	Сума без ПДВ, тис. грн
1	Засувка шиберна нержавіюча DN 200 EPDM	2	57,88	115,76
	Вартість комплекту			115,76

Впровадження заходу дозволить:

- відновити технологічний процес згідно регламенту;
- підвищити продуктивність каналізаційних очисних споруд;
- покращити умови праці обслуговуючого персоналу.

Підприємство розраховує, що у відкритих торгах системи ProZorro у 2026 році вартість комплекту обладнання, яке складається з двох шиберних засувок нержавіючих складе 115,76 тис. грн без ПДВ.

Передбачається, що строк впровадження становить 1 місяць від дати укладення договору з переможцем відкритих торгів у системі ProZorro.

Додатки:

комерційні пропозиції на 2 арк. у 1 прим.