

## **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Концерн «Міські теплові мережі» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика № 9 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району.

*Повне та скорочене найменування об'єкта:* Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ –* 32121458.

*Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ; тел: (061) 220-58-10, email: [info@teploseti.zp.ua](mailto:info@teploseti.zp.ua).

*Місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика №9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району:* 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя,

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:* відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

*Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).* Для забезпечення тепlopостачання споживачів Південного мікрорайону використовується насосне устаткування, розташоване на промисловому майданчику №9. Котельне обладнання виведено з експлуатації. В будівлях, що розміщені на проммайданчику, періодично проводяться ремонтні роботи: зварювальні, газорізальні, фарбувальні.

На майданчику облаштовано майстерню, де проводяться ремонтні роботи устаткування Концерну «МТМ»: механічна обробка металу на верстатах, зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування деталей і вузлів.

З метою резервного електрозабезпечення на проммайданчик за потреби завозиться дизель-генератор. Для забезпечення сталої роботи устаткування на проммайданчику встановлена когенераційна газопоршнева установка КГУ, змонтована система її газопостачання, до складу якої входять продувні свічки.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин:* обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №9 становить близько 16 т/рік (без урахування

діоксиду вуглецю). Основним вкладником є когенераційна установка. Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O], масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і інші), уайт-спірит, меркаптани (етилмеркаптан), вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> (розчинник РПК-26511 і ін.).

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* проммайданчик № 9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих існуючих технологій та методів керування, заходи не передбачаються.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* заходи по скороченню викидів на проммайданчику № 9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району не передбачені.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

*Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам законодавства. Граничнодопустимі викиди не перевищують нормативи, встановлені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», за результатами розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та груп сумарних не перевищують нормативи, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Пропозиції та зауваження по даному об'єкту надсилати у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164; e-mail: adm@zoda.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій - 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

**Публікація в газеті «Запорізький пенсіонер» від 30.09.2026 № 39 (724).**